

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«02» 05 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок (квартира)
м. Вінниця вул. С.Здінського 8
(найменування об'єкта)

«02» 05 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Дробенко Ю.Т.;
Дробенко Р.Ю.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. С.Здінського 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 9м, Ø20 - 40м, Ø15 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояк: Ø20 - 12м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крюки (пробові): Ø20 - 3м, Ø15 - 1м (кузові): Ø20 - 1м

кузові з'єднання: Ø20 - 4м, Ø15 - 1м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крюки (пробові): Ø20 - 2м,

експлуатація: Ø20 - 2м.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фартування газопроводу

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Горбачев К.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Enidynis

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис

(підпис)

(підпис)

(підпи

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *Віт прансу Віснєвський*

Секретарь *С. В. Шорохов*
 Секретарь *А. В. Шорохов*
 Секретарь *А. В. Шорохов*

(підпис)