



про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

м. Вінниця
впр. Д. Мосе Р
(найменування об'єкта)

« 19 » 05 20 25 p.

Бригада у складі:

27 р.
Димитриев О. Г. Веселовский В. Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

ЕКТІ м. Вішня
вип. Х Шосе Р
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-3м Ø 40-62м Ø 25-Рм; Ø 20-3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробки $\phi 25$ -6шт; $\phi 25$ -1шт-варить; $\phi 20$ -1шт
мудров $\phi 25$ -6шт; $\phi 20$ -1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м.п.на м.п.на
11.11.84

- ліквідація виявлених витоків газу; *контрбайка Ø 25 - 2шт*
мюри Ø 25 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: в наявності
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М. М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димосевич О. І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Васильченко
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

