

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

[Signature]
«07» 05 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжице вул. Запорізька 20А
(найменування об'єкта)

«07» 05 2025 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю.; Веселовський В.І.
Дзюбенко Ю.Т.; Дзюбенко Р.Ю.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжице вул. Запорізька 20А
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 100 - 28м, Ø 89 - 20м, Ø 76 - 55м,
Ø 32 - 1м, Ø 25 - 6м, Ø 20 - 19м, Ø 15 - 4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32 - 30м, Ø 25 - 13м, Ø 20 - 24м. Стояки: Ø 20 - 440м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (пробкові): Ø 32 - 4шт, Ø 25 - 4шт, Ø 20 - 1шт, Ø 15 - 1шт (кульові): Ø 25 - 2шт, Ø 15 - 1шт.
шпартові з'єднання: Ø 32 - 4шт, Ø 25 - 6шт, Ø 20 - 19шт, Ø 15 - 2шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильона емульсія

на прилад "Vibro 6PS"

- ліквідація виявлених витоків газу: крани (пробкові): Ø 32 - 3шт, Ø 20 - 6шт.
коктрайми: Ø 32 - 3шт, Ø 25 - 3шт, Ø 20 - 2шт. шпартма: Ø 32 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надмірне тиску p=10 мм. вод. ст. за 5 хвилин
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. практично

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григоренко А.С.
(прізвище, ініціали)

Менсеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Веселовский В.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.І.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Виробника

Свідок
Майстер
ВБГО

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Григоренко А.С.
Діброва С.А.