

МТ
М-
СК-
М-
ДВР +

ЗАТВЕРДЖЕНО
«23» 04 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця Бур. Зодмах №13
(найменування об'єкта)

«23» 04 2025 р.

Бригада у складі Миценко В.О.; Уманець В.А.; Дробенко Н.Т.
Діброва С.А.; Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Бур. Зодмах №13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ89-90м.; φ76-100м.; φ57-4м.; φ32-10м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Голеки: φ32-500м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (шарові): φ32-24мм. Муфтові з'єднання: φ32-24мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильова емульсія
та прилад "VIBRAEAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: Комфорт: φ32-7мм; φ20-2мм.
Муфта: φ32-2мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Підняти тиску до P=20 мм.вод.ст. до бав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О.
(прізвище, ініціали)

Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

Дрюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від турпосу виробника

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сл. тех. Григоренко І.В.
Майстер Чуїко В.В.
Сл. газ. Михайло В.О.