



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вінич
вип. провулок Лавровський 8
(найменування об'єкта)

« 9 » 05 2025 р.

Бригада у складі Филимова О.І.; Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті М. Вінич
пр. Лавровський 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 65 - 14 м ; φ 50 - 6 м ; φ 40 - 8 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 40 - 7 м ; φ 25 - 5 м ; φ 20 - 1 м ;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

прибаві: φ 20 - 1 мб ; шор φ 25 - 1 мб ;
шор φ 50 - 2 мб ; φ 25 - 3 мб φ 20 - 1 мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу: га прилад VibroAS
кофрейка φ 25 - 1 мб
шор φ 25 - 1 мб

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Ковальчук М.І.
(прізвище, ініціали)

Димчак О.І.
(прізвище, ініціали)

Веселовський В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір підпису відмовились

(прізвище, ініціали)

(підпис)

От. чл.
Майстер
Смоляр

Моканчук Р.В.
Ковальчук О.І.
Димчак О.І.