



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тарасів, вул. Зівніжна, 22

(найменування об'єкта)

«9» 05 2025р.

Бригада у складі слюсарі: Матвієнко А.В. Гурман В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тарасів, вул. Зівніжна, 22

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 Ø 40-2,5м. Ø 25-32м кран Ø 32-шт. пробковий

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

індивідуальні вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø 20-7шт. 2-9 Ø 20-9м

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран-шт. Ø 32 Ø 20-шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Передірено тиском повітря Р=500 мм вод. ст. Надлиш тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зодарбудати з-д

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тимошук Н.М.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

Цурісов В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.
(підпис)

Цурісов В.В.
(підпис)

Матвієнко А.В.
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від
підпису відповіли