



1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Надійшло тиску безупинно.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загартувати 2-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

Михирч Л.В.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Михирч Л.В.
(підпис)

Михирч Л.В.
(підпис)

Михирч Л.В.
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від
підпису відповіли