



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Ташкент, вул. Соборна, 6

(найменування об'єкта)

«21» 05 2025 р.

Бригада у складі слюсарі: Ширін І.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Ташкент, вул. Соборна, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 40 - 1 м; ϕ 32 - 4,8 м ϕ 25 - 24,9 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ϕ 20 - 7 м кран ϕ 40 - 1 мет. пробковий індивідуальні водч

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ϕ 20 - 8 мет

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран - 1 мет. м/з

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря Р=500 мм вод ст. тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зодарбудати 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади

Шимосук А.М.
(прізвище, ініціали)

Ширин З.В.
(прізвище, ініціали)

Мартьянко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Ширин
(підпис)

Ширин
(підпис)

Ширин
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешкені багатоквартирного будинку від підпису відмовились