



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайши, вул. Соборна, 93

(найменування об'єкта)

«22» 05 2025 р.

Бригада у складі спосарі: Ашурін Т.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайши, вул. Соборна, 93

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д Ø 40-11,5м Ø 32-40,3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

індивідуальні вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø 20 - 1шт.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; н/г. - 1шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря Р=500мм вод ст. Надійня тиску відсутня

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Підприємство 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорук Н.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мисирін Е.В.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Машко
(підпис)

Масиш
(підпис)

Машко
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відповіли