

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



«28» 04 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Колятин, вул. Героїв Майдану, буд. № 14
(Титювська будинок)
(найменування об'єкта)

«28» 04 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолів В. С.,
майстер ВБГО - Чабаченко І. І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Героїв Майдану,
буд. № 14
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-72; Ø25-24; Ø20-18 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-32 - 144 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø32-2 шт., Ø25-1 шт., Ø20-1 шт., Ø20-64 шт. (вони)
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ПРИБАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø32 - широто / контроль газу; Ø25 - контроль газу
Ø20 - з витоків по контроль газу.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи;

перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробування надлишковим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

інструктажі з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *не виявлено*

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

КурІнний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. *Ришак М.М.*

(прізвище, ініціали)

