



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Возетин, вул. Героїв Майдану, буд. 20
(тепловий пункт)
(найменування об'єкта)

«07» травня 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
майстер ВБГО - Чавченко І.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Григор'єв О.В.

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Т. Майдану, буд. 20, в м. Возетин.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65-37 м.п.; Ø32-15 м.п.; Ø25-6 м.п.; Ø20-10 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20-20 м.п./г-ду; Ø20-30 м.п./стале
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø25-2 м.п.; Ø20-22 м.п.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø25-1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виявлено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

виявлено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування тиском робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виявлено

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолів В.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис).