

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Коростишів, вул. Терещів Майдан, буд. № 24  
Технічний офіс  
(найменування об'єкта)

« 09 » 05 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолівч В. С.,  
майстер ВГО - Кравченко І.А  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) г-н Олександр "Коростишів-центр"

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Терещів Майдан,  
буд. № 24  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-2 м.п., φ 32-60 м.п.,  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
φ 25-64 м.п. (середня)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ 25-8 м.п., φ 20-26 м.п.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 25-8 м.п. /попер. кабелю/

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*виконано*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

*виконано*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

Ярмолів В.С.  
(прізвище, ініціали)

*М.К.*  
(підпис)

*В.С.*  
(підпис)

*В.С.*  
(підпис)

*В.С.*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

*К.К.*

(прізвище, ініціали)

