

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



2025р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козетин, вул. Героїв Майдану, буд. № 35  
(мистецької буржуйки)  
(найменування об'єкта)

« 08 » 05 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

майстер ВБГО - Чабаченко А.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Героїв Майдану,  
буд. № 35 в м. Козетин.  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50-20 м.п.; φ 40-25 м.п.; φ 32-19 м.п.;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20-120 м.п. (сходу)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
φ 25-4 м.п., φ 20-46 м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20-3 виток по контр. гайкам,  
φ 15-3 вит.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження, та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

*виконано*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

*порушень не виявлено*

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади.

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

Ярмолів В.С.  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис)

*[підпис]*  
(підпис)

*[підпис]*  
(підпис)

*[підпис]*  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

*Лаздан О.А.*  
(прізвище, ініціали)

*[підпис]*  
(підпис).