



20 25 р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турів  
вкр. Олега Степанюка, 11  
(найменування об'єкта)  
« 02 » 05 20 25 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; сл. Марущак С.М.  
Якубенко В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турів  
вкр. Олега Степанюка, 11  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 60м; Ø20 - 12м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø20 - 24м (стояки)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани: Ø32 - 1шт (проб. вх.) Ø20 - 4шт (проб.); Ø20 - 12шт (квар)  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; линька перевірки та прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20 - 2шт (проб) шурфові з'єднання Ø20 - 2шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_



- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено тиском  $P = 500 \text{ мм вод.ст}$   
Триває  $\Delta P = 20 \text{ мм вод.ст}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Шарушак С.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Якубенко В.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Ст. майстер

Колесник В.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машканець багатоквартирного будинку  
(прізвище, ініціали) (підпис).

від підпису відмовився