



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турів
вул. Олега Степанюка, 13
(найменування об'єкта)
«30» 04 2025 р.

Бригада у складі м-р Бонедар Ю.І.; с.п. Яков В.В.,
Марущак С.М., Якубенко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турів
вул. Олега Степанюка, 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-60м; Ø20-12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø20-24м./столки
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ø32-1м/пробк.; Ø20-3м/пробк.; Ø20-1м/шар/
(система газопостачання квартир (додати список)) Ø20-12м/кварт.
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; милемка висеривсе та
преслаг Vibro GFS
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20-2м/пробк.
сифтове з'єднання Ø20-2м/
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескопано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
Тадіна $d_p = 20 \text{ мм. вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектурковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Іванов В.В.
(прізвище, ініціали)

Марушак С.М.
(прізвище, ініціали)

Андреев В.М.
(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григорій В.Ч.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис).