



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *м. Стурьгем*

« *09* » *05* 20 *25* р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі *м-р Богдар Юлія м. Ванов ВВ*
Марусяк Сел ; Якубенко Вал
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *вир. Олега Степанюка*
буд. 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø50-1,5м ; Ø63-50м ; Ø40-4м*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-12м ; Ø20-12м ; Ø20-88(стояки)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: Ø50-1шт (вх проб) ; Ø40-2 шт (проб)
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія та прилад «Vibro GFS»*
- ліквідація виявлених витоків газу: *крани Ø20 - 6шт (проб) Ø40 - 2шт (проб) ; Ø20 - 2шт (кузовні) мурфтове підтягання - 1шт*
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р = 500 мм вод. ст. Стабілка Δр = 20 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов ВВ

(прізвище, ініціали)

Марушак СМ

(прізвище, ініціали)

Куденко ВМ

(прізвище, ініціали)

Барабаш ДВ

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Маркобеєв ІС

(прізвище, ініціали)

(підпис).