



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балотокварний житловий будинок
м. Хмільник, вул. Соснярська 33
(найменування об'єкта)

« 24 » 04 2025 р.

Бригада у складі Стукан В. І.
Клишчук В. О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Хмільник
вул. Соснярська 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ДУ 80-28м, ДУ 50-17м, ДУ 32-6м, ДУ 25-5м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г ДУ 25-50м, ДУ 20-12м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Закупівля ДУ 80-1м, кран ДУ 32-4м, ДУ 25-5м; ДУ 20-14м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією
прилад "Vibro Gas"
- ліквідація виявлених витоків газу; кран ДУ 25-2м, ДУ 20-1м
муфтові з'єднання ДУ 20-4м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антонюк С. М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Савчук В. І.
(прізвище, ініціали)

Клишук В. О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

С. Ант
(підпис)

В. Сав
(підпис)

В. О. К
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку
від підпису відповідного
майстер ВБГО С. Ант С. М. Антонюк