



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
_____ Митовий будинок _____
_____ с. Ароханічне вул. Центральна 33А _____
_____ (найменування об'єкта) _____
«21» _____ 04 _____ 2025 р.

Бригада у складі _____
_____ Димитрієнко М.В. _____
_____ Васильовський В.І. _____
_____ Гончар В.А. _____
_____ Кучеров А.В. _____
_____ (прізвище, ініціали) _____

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
_____ с. Ароханічне вул. Центральна 33А _____
_____ (найменування, адреса) _____

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____
_____ Ø 100 - 1м, Ø 50 - 20м, Ø 32 - 20м, _____
_____ Ø 25 - 2м. _____

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ Сталі: Ø 25 - 85м. _____

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
_____ крайні (кульові): Ø 25 - 7м. муртові з'єднання: Ø 25 - 7м. _____

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____
_____ мильна емульсія _____
_____ та прилад Vibra GA5 _____
 - ліквідація виявлених витоків газу; _____
_____ Контрайми: Ø 25 - 2м. _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Літвинюк А.С.
(прізвище, ініціали)

Димарієв М.В.
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Кокуч В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа

Богачук Ю.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)