



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
с.у. Березина вул. Гайдужка 100
(найменування об'єкта)

«21» 04 2025 р.

Бригада у складі Мищенко В.О.; Мамвійчук А.В.; Мустинск В.М.;
Млохін О.Б.; Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.у. Березина вул. Гайдужка 100
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 200 - 4м, Ø 110 - 90м, Ø 100 - 21м,
Ø 76 - 39м, Ø 40 - 93м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Стояки: Ø 40 - 19м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крахи (хвильові): Ø 40 - 14м.
лифтові з'єднання: Ø 40 - 14м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra gas"
- ліквідація виявлених витоків газу; виправлення: Ø 40 - 2м. лифта: Ø 40 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
тиском робочого тиску
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Григорукій А.С.
(прізвище, ініціали)

Лісченко В.О.
(прізвище, ініціали)

Мартвілюк А.В.
(прізвище, ініціали)

Мустіков В.М.
(прізвище, ініціали)

Шоха О.Б.
(прізвище, ініціали)

Зубченко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Калінін Н.О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)