



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦІОРА

2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Гаситопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 13 » 05 20 25 р.

Бригада у складі с-р. Федорчак Т.В.; с-р. Бокур Г.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Кивачівка, вул. Шмільова 12

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 13 м; Ø 25 - 23 м; крап кривовий

Ø 32 - 1 м; крап кривовий Ø 25 - 1 м; крап кривовий
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4 м; муфтове з'єднання Ø 32 - 1 м; муфтове

з'єднання Ø 25 - 1 м; муфтове з'єднання Ø 20 - 2 м; різьбове Ø 20 - 2 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

рушник через стіну Ø 40 - 4 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Чинило виток: муфтове з'єднання Ø 25 - 1 м; муфтове з'єднання Ø 20 - 1 м; на зварному шві Ø 32 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском $P = 500$ мм вод. ст. Загальне тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Довань О. В.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Редорчук Т. В.
(прізвище, ініціали)

Сонур Б. В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відповідальних

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер СЕ ВБГО Довань О. В. [підпис]

с.р. Редорчук Т. В. [підпис]

с.р. Сонур Б. В. [підпис]