



2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

« 19 » травня 2025р.

Бригада у складі Жасько В.В. Дуднізенко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Мартинюк Талечка Анастасіївна

склала цей акт у тому, що на об'єкті житлового будинку
с. Жованівка вул. Заводська 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий ввідний газопровід низького тиску
φ 50 - 4м, φ 40 - 36м, φ 20 - 40м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран проб. φ 50 - 1шт., φ 20 - 5шт., φ 20 - 7шт. в кв. квартирах.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та
прилад "VibroBAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; різьбове з'єднання φ 50 - 1шт. - φ 20 - 3шт.
кран φ 50 - 1шт., φ 20 - 5шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надлишковий тиск 10 атм. без сі.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зняття кабелів з газопроводу; фарбування газ-газ

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Власенко О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Каско В.В.
(прізвище, ініціали)
Дудніченко А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мартинюк Т.А.
(прізвище, ініціали) [підпис]
(підпис)