



« 21 » 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний нежитловий будинок

(найменування об'єкта)

« 21 » 05 2025 р.

Бригада у складі Михайлюк С.О., Носенко О.С.,
Курчак А.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Рососма, вул. Шевченка 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32 - 19 м, ф 20 - 13 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край нежитловий ф 20 - 19 см

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Варта 50 м, Vibrogas, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: виявлені витокі газу усунуто (край перед регулятором)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; визначено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; наявні

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; визначено

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зафарбувати газопровід, Заставити кабель із газопроводу.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Свешніков Ю. М.
(прізвище, ініціали)

Михайлов С. О.
(прізвище, ініціали)

Солоникова О. В.
(прізвище, ініціали)

Григор'єв А. М.
(прізвище, ініціали)

Свешніков Ю. М.
(підпис)

Михайлов С. О.
(підпис)

Солоникова О. В.
(підпис)

Григор'єв А. М.
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Місце від підпису відповідальних