



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Глибочиці вул. Волошкової, 6

(найменування об'єкта)

« 29 » 05 20 25 р.

Бригада у складі

Сухомейського М.В.; Чубаньського Д.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Глибочиці вул. Волошкової, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-19м; ф25-6м; ф20-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краї ф32 проок-1м;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірено тиском Р500мм Вет
падіння тиску не виявлено
- ліквідація виявлених витоків газу: випуск газу на пробковому
краї ф32-1м. усунуто

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відповідає

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробувано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; -

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Витюк М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Урбанський Д.В.
(прізвище, ініціали)

Бухардівський М.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайлик одинку від підпису

(прізвище, ініціали)

відповідає
(підпис)