

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 08 » 05 20 25 р.

Бригада у складі люди: Туга Р.І., Макаров О.О., Певдосид О.В., Новіков В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Європейська, 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г будинок Ø57-4 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) Ø57-6,8 м, Ø32-15 м, Ø25-16 м

2-г (квартири) Ø25-85 м, Ø20-15 м, Ø15-15 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к/а (пробіс.) Ø32-10 м

к/а (сходи) Ø20-15 м, Ø15-6 м + 29 країв з об'єктами

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; край Ø32-10 м; к/г Ø32-4 м, фланець Ø50-2 м, внутрішній будинок - 15 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід потребує ремонту

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Т.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гузь Р.

(прізвище, ініціали)

Мокриць О.

(прізвище, ініціали)

Шаргород А.В.

(прізвище, ініціали)

Моложков В.К.

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із підпису відповідника. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)