

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 05 2025 р.

Бригада у складі слюсарі: Гудзь Р.І., Макаров О.О., Явухович О.В., Новіков В.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бак вул. Європейська, 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Визначено газопровід Ø57-8,7 м; Ø25-1 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) Ø57-10 м; Ø32-19 м; Ø25-28,5 м.

2-г (квартири) Ø25-92 м; Ø20-244 м; Ø15-19 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Край (кробс.) Ø32-16 м, Ø20-1 м

Край (кузов.) Ø20-33 м, Ø15-6 м + 40 країв.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Край Ø32-16 м, к/г Ø32-6 м, муфта Ø32-1 м, внутрішньо будинкові - 22 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: —

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Миколай А.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григор Р.

(прізвище, ініціали)

Коваленко В.Н.

(прізвище, ініціали)

Мокрицький О.О.

(прізвище, ініціали)

Мерзляк О.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підпису відповідально.

(прізвище, ініціали)

(підпис)