

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 22 » 05 20 25 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 05 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі Гудзь Р.І., Макаров О.О., Певдосєд О.В., Новосілов В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Київ вул. Європейська, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-й Ø57-71 мм, Ø40-102 мм, Ø32-14 мм, Ø25-17 мм, Ø20-34 мм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-й (кварт.) Ø20-318 мм, Ø15-30 мм

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-й (крюков.) Ø25-11 мм, Ø20-25 мм, Ø15-9 мм.

+53 крап. з кварт.

крюк (крюков.) Ø15-11 мм, Ø20-17 мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; крюк Ø20-17 мм, к/2 Ø20-11 мм, мурфма Ø20-5 мм, к/2 + мурфма Ø25-2 мм, вугорічний бус - 24 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й контур буд. газопровід, зашпакельований

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай Н. І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Григорій

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Молоханов І. П.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Мавров О. О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Медведь А. В.

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу підпису відповідником _____
(прізвище, ініціали) (підпис)