

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 02 » 06 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 02 » 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Тугух Р.І., Макаров О.О., Педдосид О.В., Новіков В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бар вул. Каштанова, 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г $\phi 57-30$ м, $\phi 40-21$ м, $\phi 32-56,6$ м, $\phi 25-8,8$ м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи) $\phi 25-5,5$ м, $\phi 20-9,5$ м, $\phi 15-29,5$ м.

2-г (сва/кити) $\phi 25-63,5$ м, $\phi 20-124$ м, $\phi 15-133$ м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кузов.) $\phi 25-4$ м, $\phi 20-15$ м, $\phi 15-8$ м.

крани (пробк.) $\phi 25-4$ м, $\phi 20-5$ м, $\phi 15-5$ м

+ 42 крани у сварм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/г $\phi 50-1$ м, муфта $\phi 25-2$ м, кран $\phi 25-8$ м, к/г $\phi 25-3$ м, кран $\phi 20-6$ м, к/г $\phi 20-4$ м, муфта $\phi 20-2$ м, кран $\phi 15-4$ м, к/г $\phi 15-1$ м, вузлівний об'єкт - 9 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й пошребус фактури, кабель на газопроводі, захисний 2-й.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошенко А.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцул Р.І.

(прізвище, ініціали)

Коваленко І.М.

(прізвище, ініціали)

Мочалов В.О.

(прізвище, ініціали)

Шевченко А.В.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відповідальних _____
(прізвище, ініціали) (підпис)