

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 05 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 05 20 25 р.

Бригада у складі слюсарі: Гудко Р.І., Макаров О.О., Пивоваров О.В., Новотілов В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бар вул. Каштанова, 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ввізний 2-г $\phi 32-0,5\text{ м}$, $\phi 25-8\text{ м}$; $\phi 20-1,5\text{ м}$; $\phi 15-0,1\text{ м}$.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (кварт.) $\phi 20-7\text{ м}$, $\phi 15-2\text{ м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

к'ан (кузовний) $\phi 20-3\text{ м}$; $\phi 15-3\text{ м}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; 1/2 $\phi 20-2\text{ м}$, внутрішньобудинкові-3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ч-д котребус фарбування, захисний газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай Я.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Григор Р.П.

(прізвище, ініціали)

Колодійов В.П.

(прізвище, ініціали)

Мокряков О.

(прізвище, ініціали)

Мердханов А.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа визначено відповідальних.

(прізвище, ініціали)

(підпис)