

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 05 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Михайлівська 6
(найменування об'єкта)

«28» 05 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Дзюбенко Ю.Т.;
Дзюбенко Р.Ю.; Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Михайлівська 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø65 - 80 м., Ø50 - 118 м., Ø40 - 46 м.,
Ø32 - 40 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø32 - 136 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (хульові): Ø32 - 17 м. муфтові з'єднання: Ø32 - 17 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

краки: Ø32 - 3 м.
муфтові з'єднання: Ø32 - 3 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
 $P = 500 \text{ мм. в.ст.}$, $t = 5 \text{ хв.}$, $\Delta P = 20 \text{ мм. в.ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигероденський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Дробенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Дробенко Р.В.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Св. турису ввірмовишес

ст. інж. (прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер
слюсар

Москаленко Р.В.
Тигероденський А.С.
Дробенко Ю.Т.