



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митловий будинок
м. Вінниця, вул. Ф. Антонова 27
(найменування об'єкта)

«12» 06 2025 р.

Бригада у складі Дробнюк Р.Ю.; Дмитрієнко М.В.
Поклич В.А.; Ігнатов А.В.; Міщенко В.О.; Митловий О.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-15м, Ø40-25м, Ø32-255м,
Ø15-6м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø32-345м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (кулбові): Ø32-16мм, Ø15-2мм.

муртові з'єднання: Ø32-16мм, Ø15-2мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад «Vibra GAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: короткий: Ø32-11мм

мурта: Ø32-5мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
 $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$, $t = 5 \text{ с.в.}$, $\Delta P = 10 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородський Р.С.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Димитрієнко М.В.
(прізвище, ініціали)

Моліщук В.А.
(прізвище, ініціали)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

Данилевич В.І.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Моліщук В.А.

(прізвище, ініціали)

