

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця

Вул. П. Корнелюка 30

(найменування об'єкта)

«26» 05 2025 р.

Бригада у складі Димітєв О.І. Міценко В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

Вул. П. Корнелюка 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 65 - 20 \text{ м}; \phi 50 - 33 \text{ м};$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

 $\phi 50 - 3 \text{ м};$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробниковий $\phi 50 - 2 \text{ мб}$ шпильовий з'єднання $\phi 50 - 2 \text{ мб}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад VikoATS

- ліквідація виявлених витоків газу; конторайка $\phi 50 - 1 \text{ мб}$
пр. $\phi 50 - 2 \text{ мб}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димчків О.І.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Миренко Ю.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відсутність

с.п. М.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Майстер
Смоляр

Моканов Р.В.
Ковальчук М.М.
Димчків О.І.