



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Вінниця
вип. Корнякова ЗР
(найменування об'єкта)

«29» 05 2025 р.

Бригада у складі Димітєв О.І.; Міщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вип. Корнякова ЗР
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 50 - 27\text{м}$; $\phi 32 - 13$; $\phi 25 - 9\text{м}$ $\phi 20 - 12\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

$\phi 20 - 16\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

пробкові кр $\phi 20 - 8\text{шт}$.

мудрові з'єднаня $\phi 20 - 8\text{шт}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильно-емульсія

од. прилад «VibroGAS»

- ліквідація виявлених витоків газу: кр. $\phi 20 - 2\text{шт}$.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

(підпис)

(підпис)