



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО № 5
м. Вінниця, вул. Ал. Шосе № 79
(найменування об'єкта)

« 19 » 05 20 25 р.

Бригада у складі Ремасюк О. Р., Муретіан В. М.,
Ліценко В. О., Іванчук В. А., Діброва С. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ал. Шосе № 79
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім БОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 57-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф 57-20м; ф 32-24м; ф 25-16м.
Стояк: ф 25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробки): ф 50-4мм; ф 32-4мм; ф 25-8мм.
Шуфтові з'єднання: ф 50-1мм; ф 32-4мм; ф 25-8мм.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

прилад "VIBRACAT"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф 50-1мм; ф 32-2мм;
ф 25-1мм; Контргайка: ф 50-1мм; ф 32-2мм; ф 25-2мм.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Мусканова Р.В.
Мурто В.В.
Муртопан В.В.