



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Юності 33
(найменування об'єкта)

«22» 05 2025 р.

Бригада у складі Малуха В.А.; Кучеров А.В.;
Міценко В.О.; Мамбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 33
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89 - 32м, Ø50 - 20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø40 - 8м, Ø25 - 36м. Стоян: Ø25 - 120м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край (пробіви): Ø40 - 4м, Ø25 - 12м.

лифтові з'єднання: Ø40 - 4м, Ø25 - 12м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

мильова емульсія та прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

край (пробіви): Ø25 - 3м.
експлуатація: Ø32 - 1м, Ø25 - 3м, лифта: Ø25 - 1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм вод ст., t=5 сек., ΔP=20 мм вод ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Заробовна газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тігоровський АС
(прізвище, ініціали)

Томчук ВА
(прізвище, ініціали)

Кучеров АВ
(прізвище, ініціали)

Міценко В.О
(прізвище, ініціали)

Мамбійчук АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вар. підпису керівника
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. 104

м.р.

с-р

Москаленко Р.В

Тігоровський АС

Томчук ВА

В.А.на