



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця бул. Нюсти №7
(найменування об'єкта)
«21» 05 2025 р.

Бригада у складі: Доченко В.О., Матвійчук А.В.,
Мукселевський В.О., Кухаров А.В., Дробелько Р.Ю., Карас А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
Нюсти №7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
ф32-10м; ф25-36м.
Головки: ф25-160м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф32-4м; ф25-12м.
Муфтові з'єднання: ф32-4м; ф25-12м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Vibra GAS
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф25-2м; Конотраїка: ф32-1м ф25-6м; Муфта: ф25-2м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст.
Повітря тиску 1р=20 мм. вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. не інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Рожинко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Мухометов О.В.
(прізвище, ініціали)
Кутєров А.В.
(прізвище, ініціали)
Дубенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)
Калок А.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від турника вирішено

Вит. мов. Моканчук Р.В.
Мр Чуїко В.В.
ер Рожинко В.О.