



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Юності 81
(найменування об'єкта)
«26» 05 20 25 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Мустішон В.М;
Дзюбенко Р.Ю.; Лукіничук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 81
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89 - 30 м, Ø76 - 32 м, Ø50 - 20 м, Ø40 - 1 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40 - 7 м, Ø25 - 45 м Стояки; Ø25 - 180 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєві (пробкові): Ø40 - 6 м, Ø25 - 18 м.
муфтові з'єднання: Ø40 - 6 м, Ø25 - 18 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: машинна перевірка
та прилад "Вібра GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø25 - 4 м.
контртайпи: Ø25 - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; $P=500$ мм. вод.ст., $t=5$ хв., $op=20$ мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Підгородецький А.С.
(прізвище, ініціали)

Дзюбенко Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Марбійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

Мустіхон В.М.
(прізвище, ініціали)

Дукенчук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віра підпису Вільовишич

С.М. [підпис]
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

С.М. [підпис]
маїстер
систем

Морозенко Р.В.
Підгородецький А.С.
Дзюбенко Р.Ю.

[підпис]
[підпис]