

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таїши, вул. Т. Франка, 32

(найменування об'єкта)

« 6 » 06 20 25 р.

Бригада у складі люди: Степенко О.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таїши, вул. Т. Франка, 32

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф 50-1,4м. ф 40-4,5м ф 32-14м ф 25-54м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край ф 50- 1шт. пробк ф 25- 6шт. пробк

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; край ф 25- 4шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передбачено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; передбачено тиском повітря P=500 мм вод. ст. за 10 хв. тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зодарбувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Шимончук Н.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Стеленко О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відмовились.