

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайши, вул. Свободи, 30

(найменування об'єкта)

« 18 » 06 2025 р.

Бригада у складі слюсарі Мешерін І.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайши, вул. Свободи, 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 50-32,1м; ф40-16м ф 32-32м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-12м ф25-18м ф20-44,5м ф15-9,6м закладка ф50-1шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

край ф32-5шт. шер. ф20-30шт. шар.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; край - 1шт к/г - 2шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500мм вод ст
Підпис тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Покрасувати 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук Н.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мирін І.В.
(прізвище, ініціали)

Матвієнко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису
відповіли