



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тернопіль, вул. Смирнєвська, 34

(найменування об'єкта)

«20» 06 2025 р.

Бригада у складі емосарі: Ширин У.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль, вул. Смирнєвська, 34

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-г ф 50-106,2 ф 20-13

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

засувка ф 50-2шт. 1-г ф 20-72м. (столки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крии ф 20-8шт. ф 20-24шт.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; крии ф 20-6шт. к/г-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; передірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: передірено тиском повітря P=500 мм вод. ст. Тривання тиску відсутнє
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відбудувати 1-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Синюченко А.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Алексін І.В.
(прізвище, ініціали)
Мандіченко А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Власов
(підпис)

М. С. С. С.
(підпис)
М. С. С. С.
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відповіли.