



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсень, вул. Штільмаха, 16

(найменування об'єкта)

« 30 » 05 2025 р.

Бригада у складі спюсарі: Стеценко О.В. Матвієнко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсень, вул. Штільмаха, 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ϕ 76-1шт.; ϕ 40-103, ϕ 25-5, ϕ 20-1,5

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ϕ 15-4,5 крапи: ϕ 40-1шт. пробк ϕ 25-3шт. пробк ϕ 20-2шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ϕ 15-4шт. ϕ 20-20шт. шор.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; крап - 6шт. х/з - 1шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском повітря $P=500$ мм вод. ст.
Надіння тиску становить 10 мм. вод. ст. за 5 хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загарабувати 2-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жуковський Н.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Мартиненко А.В.
(прізвище, ініціали)

Стеніско О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від
підпису відповіли.