



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«12» 06 2025 р.

Бригада у складі слюсар - Деліжко В.В.; слюсар - Дроздов О.У.
слюсар - Соколов В.Н.; слюсар - Веровський Ю.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир, вул. Заручинська
Житлові, 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф50-57мм, ф25-15мм, ф20-23мм;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-18мм; стояки ф20-112мм.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Фасонні 50-2мм; кр ф20-13мм(кр); ф25-1мм(кр); ф20-3мм(кр).
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Тітро ВАС"
мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. ф25-4мм(кр), мильна
емульсія ф25-1мм
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всього
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено на робочому тиску 500 мм. в.ст.в.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Мельничук А. І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Александр В. В.
(прізвище, ініціали)

Соколов С. А.
(прізвище, ініціали)

Гурман О. І.
(прізвище, ініціали)

Верховенко О. М.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мельничук Олександр вручену вручену вручену
(прізвище, ініціали) (підпис) (підпис) (підпис)