



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богатоквартирний житловий будинок

«18» 06 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі санітар - Овчарук В.В.; санітар - Турчак О.І.,
санітар - Соколовський Б.А.; санітар - Веровський Ю.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Житомир, вул. Замисловська
Квартал, 25
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50-46.м; ф 32-17.м; ф 20-17.м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-20.м; ф 20-3.м; ф 20-22.м - стояк.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ресурси 50-1.м; кр. ф 32 - 1.м (кр.); Засувка 50-1.м; ф 20-1.м (кр.)
в квартирах ф 20 - 4.м (кр.)
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; примен "ДВГО 6А5",

мыльная эмульсия

- ліквідація виявлених витоків газу; по крону ф 20-м; по крону ф 32-м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всескошено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всескошено.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено цф робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: зарибування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Муровська Н. І.
(прізвище, ініціали)

Олейник В. В.
(прізвище, ініціали)

Гурман О. І.
(прізвище, ініціали)

Соколов В. А.
(прізвище, ініціали)

Вердовський Т. О.

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Миколай Гурману ву адресу Вулиця
(прізвище, ініціали) (підпис).