

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

« 09 » 06 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі слюсар - Сасоловек Т.А ; слюсар - Веровенький Ю.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Мережко, вул. Захисників
Добровілля, 38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-10 м; ф 20-11,0 м; ф 15-6,0 м; ф 20-12,5 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Заправка ф 100-1 м; ф 32-1 м; ф 20-3 м; ф 15-4 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibro 6 AS",
емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконсено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; веконсено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено п/р робоче тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. деструктиві перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: виремонти сектор ДВК

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жуковська Н.У.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Соколовен В.Н.
(прізвище, ініціали)

Верховенський М.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець Вадимів Вір п/р п/р Виремончено
(прізвище, ініціали) (підпис).