



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балетоквартірний житловий будинок

«10» 06 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі санітар - Соколовек Б.А.
санітар - Веровейський Ю.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Києва, вул. Майданська, 18.
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-33,0 м; ф 25-5,0 м;
ф 20-22,5 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім ф 32-1 м (крім); ф 25-1 м (прод); ф 20-4 м (прод).
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применяется "Vibro PAS"
мыльной эмульсией
- ліквідація виявлених витоків газу; вытек газа по крыше до ВМ. в квартире
- устранено
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векончено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; векончено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Червоноска Л. І.
(прізвище, ініціали)

Скальвен О. Н.
(прізвище, ініціали)

Веровеченко Ю. М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Олександр Віктор Віровеченко Ю. М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).