

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатоквартирний житловий будинок

«10» 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі сногар - Соколовець В. Н, сногар - Руднова Ігор Ю. М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вр. Шевченка, буд. Магістральна 23

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-13, 0.р.; ф15-16, 0.р.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кп. ф15-змін(кул); в кімнатних - ф15-б сес(кул)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; предатор VibroGAS  
шевченко енергетик
- ліквідація виявленіх витоків газу;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в асевесості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; в експлуатацію
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; в експлуатацію
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. Інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Червібаба І. І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сокальськін В. Н.

(прізвище, ініціали)

Верховецький Т. А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Гайдук

(підпис)

Гайдук

(підпис)

Гайдук

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Макарчук дружку від підпису відповідальні

(прізвище, ініціали)

(підпис).