

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатоквартірного пестевої будинку

(найменування об'єкта)

«11» 06 2025 р.

Бригада у складі слюсар - Денисенко В.В.; слюсар - Дуренко О.Т.
слюсар - Соколовський В.А.; слюсар - Веровський Ч.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Пресерська вул. Нагірня, 61

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф20-Н.м/ф25-8.м/ф50-3.0.м/ф32-50.м/ф40-34.м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стале ф20-Н.м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім ф50-Н.м (кр) ф20-8.м (кр) кр. ф20-1.м (кр) кр. ф20-4.8.м (кр) - в квартирах
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; применяется мыльный раствор

- ліквідація виявлених витоків газу; по кращу ф50-Н.м, кр. ф20-8.м;
по кращу ф20; по кращу ф15 в кв. 4.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено цій робочим тиском, 500 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Курьбоба Н. І
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Александр В. В
(прізвище, ініціали)

Гурман О. І
(прізвище, ініціали)

Соколов В. А
(прізвище, ініціали)

Вердовський Ю. М.

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайло Гурман вд підпису Вердовський
(прізвище, ініціали) (підпис).