



про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

« 25. » 06 2025 p.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

φ 25 - 18 м (підлогу)
φ 20 - 40 м (столеки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Всх. пр. $\phi 50$ -1мг; $\phi 25$ -2мг (мг) / $\phi 20$ -20мг (мг)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Тримайдівський методом
Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø25 - 2шт
Мурфтове з'єднання Ø50 - 1шт
Ø25 - 2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змачування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском Р500 мм вод.ст
Тоді ж $\Delta P = 20$ мм вод.ст

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВЕГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Новов В.В.
(прізвище, ініціали)
Марущак С.М.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Колесник В.С.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв Багаторовський

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Будинку від підпису відмовився