

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Жуєвчин

(найменування об'єкта)

« 30 » 05 20 25 р.

Бригада у складі м-р. Бондар Ю.М.; с.п. Іванов В.В.;
Марущак С.М.; Шербаков Ф.Ф.; Безжостий Р.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жуєвчин
вул. О. Степанюка 12
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-50м; Ø 32-1м; Ø 25-14м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 32-12м

Ø 20-72м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø 50-1шт (вх.кр.); Ø 32-2шт (проб); Ø 25-3шт (проб);
Ø 25-1шт (шар) (система газопостачання квартир (додати список)) Ø 20-32шт (шар)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
або мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø 50-1шт (вх.кр.); Ø 32-2шт (проб);
Ø 25-3шт (проб); мифтове з'єднання - 6шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$
Тадікне $\Delta P = 20 \text{ мм вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Шербатов Ф.Ф.

(прізвище, ініціали)

Безкоштовий Р.І.

(прізвище, ініціали)

Марущак С.М.

(прізвище, ініціали)

Яков В.В.

(прізвище, ініціали)

Колесник В.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Григорук Р.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис).