



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

м. Тульчин

вул. О. Степанюка, 5

(найменування об'єкта)

«05» 06 2025 р.

Бригада у складі

м-р Бондар Юлія

сл. Янов В.В.

Безпосиди Р.І., Якубенко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Тульчин

вул. О. Степанюка, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\varnothing 32 - 40 \text{ м}$;

$\varnothing 20 - 24 \text{ м (ст)}$ (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Вх. кран проб. $\varnothing 32 - 1 \text{ шт}$
 $\varnothing 20 - 16 \text{ шт (кв.)}$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом
Vibro GAS і мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу;
Муфтове з'єднання - 1 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

в наявності

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

перевірено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм вод. ст.}$

Падає $\Delta P = 20 \text{ мм вод. ст.}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

кріпоструктуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Видано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Уманов В.В.

(прізвище, ініціали)

Ведюстий Р.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер (прізвище, ініціали)

Калесник В.С.

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

Старов М.В.

(підпис)

[Signature]