

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Жульєн
вер. О. Степанюка, Р

(найменування об'єкта)

«30» 09 20 25 р.

Бригада у складі м-р Богедар Юм ; с.р. Янов ВВ
Мкрбаков Ф.Ф. ; Марущак С.М. ; Безкопий Р.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жульєн
В. О. Степанюка, Р
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-15м ; Ø 25-10м ; Ø 20-4м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани: Ø 25-4м (керівні)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом "Vibro GAS"
або мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 25-4м (керівні)
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском Р = 500 мм вод. ст.
Тадітня ΔР = 20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім інструктажі

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Чербаков Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

Гванов В.В.
(прізвище, ініціали)

Беркошій Р.І.
(прізвище, ініціали)

Маруцак С.М.
(прізвище, ініціали)

Ст. майстер Калашнік В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Калашнік Т.П.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис).